



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ГУ ДСНС УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

08600, м. Васильків, вул. Соборна, 89 тел.(04571) 6 - 21 - 36, факс (04571) 6 - 21 - 36

АКТ
№ 53

перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту

Васильківська районна спілка споживчих товариств

ідентифікаційний код юридичної особи- 01755203

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) □□□□□□□□□□,

08600, Київська область, м. Васильків, вул. Соборна, 70.

(місцезнаходження, телефон)

Перевірено: Торгівельний комплекс «Кооператор» Васильківської районної спілки споживчих товариств» за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Декабристів, 190.
найменування об'єктів юридичної особи або фізичної особи - підприємця, їх місцезнаходження, телефони)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки - Середній

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 02.04.2018 р. №288, виданий ГУ ДСНС України у Київській області Посвідчення на перевірку від 02.04.2018 р. № 1826	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
03	04	2018	10	20	04	04	2018	12	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Посадові особи, уповноважені здійснювати перевірку:

- Заступник начальника Васильківського РВ ГУ ДСНС України у Київській області майор служби цивільного захисту Скрипка О.В.
- Головний інспектор Васильківського РВ ГУ ДСНС України у Київській області капітан служби цивільного захисту Бачинський В.В.
- Головний інспектор відділу нормативно-технічної роботи та контролю за системами протипожежного захисту та ліцензування УЗНС ГУ майор служби цивільного захисту Іваненко Р. О.

Особи, що беруть участь у заході:

Особи, які беруть участь у здійсненні заходу нагляду (контролю):

- Заступник начальника Васильківського РВ ГУ ДСНС України у Київській області майор служби цивільного захисту Скрипка О.В.
- Головний інспектор Васильківського РВ ГУ ДСНС України у Київській області капітан служби цивільного захисту Бачинський В.В.
- Головний інспектор відділу нормативно-технічної роботи та контролю за системами протипожежного захисту та ліцензування УЗНС ГУ майор служби цивільного захисту Іваненко Р. О.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки):

- Голова правління Васильківської районної спілки споживчих товариств Іщенко Валентина Василівна.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки		+			<u>пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ</u>
1.2	На підприємстві створено СПБ		+			<u>пункт 14 розділу II ППБУ</u>
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+		<u>пункт 12 розділу II ППБУ</u>
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам		+			<u>пункти 17 - 19 розділу II ППБУ</u>
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки						
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму						
		+				<u>пункт 11 розділу II ППБУ</u>
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки						
				+		<u>пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ</u>
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки						
			+			<u>пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ</u>
6. Забезпечено протипожежний стан утримання територій						
			+			<u>пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ</u>
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд						
			+			<u>пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ</u>
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів						
			+			<u>пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ</u>
9. Стан утримання інженерного обладнання						

9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			<u>пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ</u>
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				<u>пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				<u>пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм		+			<u>пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ</u>
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				<u>пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ</u>
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			<u>пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ</u>
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів	+				<u>пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ</u>
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		+			<u>пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ</u>
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		+			<u>пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ</u>
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння						
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів						
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку				+	<u>пункт 21 розділу II ППБУ</u>
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	<u>пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ</u>
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	<u>пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ</u>
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів				+	<u>пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ</u>
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	<u>пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ</u>
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають				+	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7</u>

		вимогам нормативних документів					
14.5.2		Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3		Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4		Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5		Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6		Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту						+	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки						+	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки						+	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання						+	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки						+	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту						+	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії						+	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів						+	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту						+	пункт 5 частини першої

та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням				статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки			+	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			+	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям в надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
 "НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) / об'єкта, що перевіряється;
 "НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) / на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
1.	пп. 4 п. 2.1 Глава, 2; розділу V	НАПБ А.01.001-2014	Не проведено випробування зовнішнього водопроводу протипожежного 3 пожежними

			гідрантами на тиск та витрату води.
2.	п. 1.21 Глава, 1; розділ IV; п. 9.2.6	НАПБ А.01.001-2014; ДСТУ Б В.2.5-38:2008	До розгляду не представлено акти прийняття в експлуатацію системи блискавкозахисту
3.	п. 1.21 Глава, 1; розділу IV; п. 9.2.6, п. 9.2.7	НАПБ А.01.001-2014; ДСТУ Б В.2.5-38:2008	До розгляду не представлено паспорти блискавкозахисних пристроїв та паспорти заземлювачів системи блискавкозахисту
4.	п. 2.24 Глава, 2; розділу III; п. 8.8	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.2-23:2009	Основні евакуаційні проходи в торговельній залі магазину влаштовано шириною менше 2 м.
5.	п. 2.37, Глава, 2; розділу III; п. 8.3, п. 8.8	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.2-23:2009	З торговельної зали магазину не влаштовано два розосереджені евакуаційні виходи. (влаштовано турнікет та двері шириною менше нормативної)
6.	п. 2.37 Глава, 2; розділу III	НАПБ А.01.001-2014	В приміщенні тамбуру евакуаційного виходу влаштоване приміщення ломбарду
7.	п. 2.23 Глава, 2; розділу III; п. 9.1.11	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.2-9-2009	Марші сходової клітки влаштовано шириною менше 1,2 м
8.	п. 2.23 Глава, 2; розділу III; п. 9.1.12	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.2-9-2009	Зовнішні двері сходових кліток типу СК1 влаштовані шириною менше ширини сходових маршів
9.	п. 2.37 Глава, 2; розділу III;	НАПБ А.01.001-2014	У сходовій клітці влаштовано підйомні двері (ролет)
10.	п. 2.37 Глава, 2; розділу III; п. 7.3.26	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.1.1-7:2016	Відкривні фрамуги у вікнах сходової клітки типу СК1 не влаштовано з можливістю їх відчинення з рівня площадок чи маршів
11.	п. 7.50, табл. 7.5	ДБН 360-92**	Допускається стоянка автомобілів на відстані менше 10 м від будівлі
12.	п. 2.37 Глава, 2; розділу III, п. 1.18 Глава, 1; розділу IV	НАПБ А.01.001-2014	Допускається розміщення банкоматів в об'ємі сходової клітки
13.	п. 2.37 Глава, 2; розділу III;	НАПБ А.01.001-2014	Пристрої самозачинення дверей сходових кліток знаходяться в несправному стані
14.	п. 2.37 Глава, 2; розділу III;	НАПБ А.01.001-2014	Допускається зберігання горючих матеріальних цінностей на шляхах

			евакуації
15.	п. 6 Глава, 2; розділу II; п. 8.8; п. 7.2.1	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.2-23:2009; ДБН В.1.1-7:2016	Наявним планом евакуації з 1-го поверху передбачена евакуація людей через каси магазину та складські приміщення
16.	п. 2.23 Глава, 2; розділу III; п. 8.6	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.5-23:2009	Двостулкові двері евакуаційних виходів з торговельних зал не влаштовані з шириною кожного полотна не менше 0,8 м
17.	п. 6 розділу II	НАПБ А.01.001-2014	План евакуації з 2-го поверху не відповідає фактичному розташуванню приміщень
18.	п. 2.27 Глава, 2; розділу III;	НАПБ А.01.001-2014	Двері евакуаційного виходу з 3-го поверху влаштовано з відкриванням проти напрямку евакуації людей
19.	п. 2.23 Глава, 2; розділу III; п. 7.2.7	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.1.1-7:2016	Евакуаційний вихід з 3-го поверху влаштований шириною менше ніж 0,8 м
20.	п. 2.27, п. 2.37; Глава, 2; розділу III; п. 7.2.10	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.1.1-7:2016	Двері евакуаційних виходів не обладнані пристроями для їх відчинення зсередини без ключа
21.	п. 2.23, Глава, 2; розділу III; табл. 1	НАПБ А.01.001-2014 ДБН В.1.1-7:2016	Перегородки роздягалень 3-го поверху не влаштовані з класом вогнестійкості не менше EI 15 та межею поширення полум'я M0
22.	п. 13.6, прим. 2 п. 8.7, п. 8.13	ДБН В.2.5-64:2012	На вводі водопроводу в будівлі не влаштовано обвідну лінію навколо лічильника з електрозасувкою, яка спрацьовує від кнопок у шафах пожежних кран-комплектів
23.	пп. 9 п. 2.2 розділу V	НАПБ А.01.001-2014	Не проведено випробування пожежних кран-комплектів
24.	підпункт 9, пункт 2.1, глава 2, розділ V	НАПБ А.01.001-2014 р.	Наказом не визначено відповідальну особу за підтримання у постійній готовності штучних водойм, водозабірних пристроїв, під'їздів до вододжерел.
25.	пп. 2 п. 2.2 Глава, 2 розділу V	НАПБ А.01.001-2014	Частина пожежних кран-комплектів не укомплектована рукавами та стволами
26.	пп. 6 п. 2.2 Глава, 2 розділу V	НАПБ А.01.001-2014	Частина пожежних кран-комплектів не опломбована
27.	п. 1.16 Глава, 1; розділу	НАПБ А.01.001-2014	Частина розподільчих електрощитів

	IV		не оснащена схемами підключення споживачів з пояснювальними написами
28.	п.2.2, Глава, 2 розділу III п. 9.3.6 табл. 2	НАПБ А.01.001-2014 ДБН В.2.2-9-2009; ДБН В.1.1-7:2016	Дверний проріз в протипожежній перегородці складського приміщення не заповнений протипожежними дверима 2-го типу
29.	п. 1.24; Глава, 1; розділу IV; п. 6.31, табл. 2	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.1.1-7:2016	Проріз в протипожежній перегородці електрощитової не заповнений протипожежними дверима 2-го типу
30.	п. 2.4 Глава, 2; розділу III	НАПБ А.01.001-2014	В місцях проходження інженерних мереж через огорожувальні конструкції з нормованою межею вогнестійкості електрощитової не влаштовані проходи з межею вогнестійкості не менше нормованої межі вогнестійкості цієї конструкції за ознаками Е та І
31.	пп. 5 п. 9.1 Глава, 9; розділу VI	НАПБ А.01.001-2014	Допускається зберігання товарно-матеріальних цінностей на розвантажувальній рампі
32.	п. 2.37 Глава, 2; розділу III;	НАПБ А.01.001-2014	В складських приміщеннях допускається зберігання продукції навалом
33.	п. 1.15; Глава, 1; розділу IV	НАПБ А.01.001-2014	Зовні пожежонебезпечних складських приміщень не влаштовано вимикачі для загального відключення силових та освітлювальних мереж
34.	п. 2.27; Глава, 2; розділу III;	НАПБ А.01.001-2014	Допускається зберігання горючих матеріальних цінностей на та під сходами евакуаційного виходу з підвалу
35.	п. 1.2 Глава, 1; розділу V дод. А	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.5-56:2014	Складське приміщення у підвалі будівлі не обладнано системою протипожежного захисту
36.	п. 22 розділу II; п. 8.13	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.1.1-7:2016	Вікна складського приміщення у підвалі влаштовано розмірами менше ніж 0,75 м х 1,2 м з прямиками
37.	п. 22 розділу II; п. 6.36	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.1.1-7:2016	Сполучення підвального поверху сходами з 1-м поверхом не влаштовано через тамбур-шлюз 1-го типу з підпором повітря під час пожежі
38.	п. 22 розділу II;	НАПБ А.01.001-2014;	Сполучення підвального поверху з

	п. 6.35	ДБН В.1.1-7:2016	шахтою вантажного підйомника не влаштовано через тамбур-шлюз 1-го типу з підпором повітря під час пожежі
39.	п. 22 розділу II; табл. 1	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.1.1-7:2016	Огороджувальні конструкції сходів, що сполучають підвальний поверх з першим влаштовано з горючих матеріалів
40.	п. 1.2; Глава, 1; розділу V п. 7.2.29	НАПБ А.01.001-2014 ДБН В.2.5-56:2014	Прилади приймально-контрольні пожежні систем протипожежного захисту не поєднані в ієрархічну систему
41.	п. 17.2.5	ДБН В.2.5-77:2014	Не влаштоване автоматичне закриття запірного клапану на вводі газопроводу в котельню при спрацюванні системи протипожежного захисту
42.	п. 2.9; Глава, 2; розділу III	НАПБ А.01.001-2014	На вхідних дверях складських приміщень не вказані зони класу та категорії по вибухопожежній та пожежній небезпеці приміщень згідно НПАОП 40.1-1.32-01 та ДСТУ Б В.1.1-36:2016
43.	п. 22 розділу II; п. 6.8	НАПБ А.01.001-2014 ДБН В.2.5-77:2014	Вікна в приміщенні котельні, які використовуються в якості легкоскридних конструкцій, не обладнані пристроями для попередження можливого розкидання скла
44.	п. 2.23, Глава, 2; розділу III; п. 6.10; п. 7.2.1, п. 7.3.1	НАПБ А.01.001-2014 ДБН В.2.5-77:2014; ДБН В.1.1-7:2016	Шлях евакуації з дахової котельні влаштовано через приміщення роздягальні
45.	п. 22, розділу II; п. 6.14	НАПБ А.01.001-2014 ДБН В.2.5-77:2014	Конструкції покрівлі на відстані менше 6 м від стін дахової котельні влаштовані з горючих матеріалів
46.	пункт 1.20 глава 1 розділ 4	НАПБ А 01.001-2014	Не надано до розгляду протоколи заміру опору ізоляції електромережі.
47.	пункт 1.8, глава 1, розділ IV	НАПБ А.01.001-2014	Допускається експлуатація тимчасових електромереж
48.	пункт 1.6, глава 1, розділ IV	НАПБ А.01.001-2014	З'єднання жил проводів електромережі не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
49.	Розділ V., Глава,3, п. 3.11.	НАПБ А 01.001-2014	Найвний пожежний щит не доукомплектовано згідно норм належності.
50.	пункт 3.17 розділ V	НАПБ А.01.001-2014	Не проведено перезарядку наявних первинних засобів пожежогасіння термін дії яких вийшов.

51.	п. 15 розділу II	НАПБ А.01.001-2014	З працюючим персоналом не проведено інструктажі з питань пожежної безпеки
52.	п. 3 розділу II	НАПБ А.01.001-2014	Не встановлено відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) протипожежний режим торгівельного комплексу
53.	п. 4 розділу II	НАПБ А.01.001-2014	Для кожного приміщення не розроблено об'єктові інструкції про заходи пожежної безпеки
54.	п. 2 розділу II	НАПБ А.01.001-2014	Керівником підприємства не визначено обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки
55.	п. 2 розділу II	НАПБ А.01.001-2014	Керівником підприємства не призначено відповідальних посадових осіб за пожежну безпеку, пожежну безпеку окремих приміщень, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту.
56.	п. 10	ПКМУ № ПКМУ від 23 жовтня 2013 р. № 819	Відповідальна особа з питань цивільного захисту та керівний склад не пройшли навчання на курсах цивільного захисту.
57.	п. 3.1	ПТБ	Відсутній запас відповідних медичних препаратів, сучасних антидотів та інших фармацевтичних препаратів, у тому числі кисню
58.	пункт 2, частини першої статті 20, пункти 4.3, 4.6	Кодекс цивільного захисту України ПКМУ N 1200 ПТБ	Працюючий персонал не забезпечено засобами індивідуального захисту.
59.	п. 3.1	ПТБ	Не розроблені та не затверджені накази, положення, інструкції, розпорядження щодо виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки, здійснення контролю за їх додержанням. Не розроблені плани заходів для захисту своїх працівників, об'єктів господарювання та довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
60.	пункт 3 частини першої статті 20 п.13	Кодексу цивільного захисту України. ПКМУ №444 від 26 червня 2013 р.	Не розміщено інформаційно-довідковий куточок про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії

ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку				✓	частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано			✓		частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)					частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки			✓		частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	Зауважень до проведення перевірки та складання акту немає.
	Голова правління Васильківської РСЛТГ Гуценко В.В.

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Заступник начальника Васильківського РВ
ГУ ДСНС України у Київській області
майор служби цивільного захисту
посада


підпис


О.В.Скрипка
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний інспектор Васильківського РВ
ГУ ДСНС України у Київській області
капітан служби цивільного захисту
посада


підпис

В.В. Бачинський
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний інспектор відділу нормативно – технічної
роботи та контролю за системами протипожежного
захисту та ліцензування УЗНС ГУ
майор служби цивільного захисту
посада


підпис

Р.О. Іваненко
(прізвище, ім'я, по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи
суб'єкта господарювання, інші особи,
присутні під час здійснення заходу:

Голова правління Васильківської
районної спілки споживчих товариств
посада


підпис

В.В. Іщенко
(прізвище, ім'я, по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано "14" 09 2018 року

Голова правління Васильківської
районної спілки споживчих товариств
посада


підпис

В.В. Іщенко
(прізвище, ім'я, по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому мо-
бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких
складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно- правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно- правового акта та назва органу	дата та номер нормативно- правового акта
А	1	2	3	4
1		Закони України		
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N

1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	5403-VI від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ N 956	<u>Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 1043	<u>Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 27 грудня 2017 р. N 1043
2.3	ПКМУ N 5	<u>Типове положення про відомчу пожежну охорону</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	<u>Порядок функціонування добровільної пожежної охорони</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	<u>Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	<u>Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 1214	<u>Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ПКМУ N 308	<u>Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. N 308
2.9	ПКМУ N 443	<u>Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	<u>Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	<u>Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253	<u>Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253
2.13	ПКМУ N 11	<u>Положення про єдину державну систему цивільного захисту</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання,	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6

		проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту		
2.15	ПКМУ N 729	<u>Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	ПШБУ	<u>Правила пожежної безпеки в Україні</u>	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.2	Правила улаштування систем раннього виявлення	<u>Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення</u>	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.3	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	<u>Правила охорони життя людей на водних об'єктах України</u>	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
3.4	ПТБ	<u>Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях</u>	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.5	Методика прогнозування ХНО	<u>Методика прогнозування наслідків виліву (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті</u>	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.6	Методика спостережень	<u>Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки</u>	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.7	Інструкція з тривалого зберігання	<u>Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту</u>	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.8	Інструкція щодо утримання захисних споруд	<u>Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час</u>	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.9	План реагування на радіаційні аварії	<u>План реагування на радіаційні аварії</u>	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.10	ДБН В.1.1-7:2016	Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги	Наказ України Мінрегіону	від 31 жовтня 2016 р. N 287

3.11	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	<u>від 04 серпня 2006 р. N 274</u>
3.12	НАПБ В.01.057-2006/200	<u>Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі</u>	Наказ Мінагрополітики, МНС	<u>від 04 грудня 2006 р. N 730/770.</u> зарєєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580