



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Обухівський районний сектор
Головне управління ДСНС України у Київській області
вул. Чумацький Шлях, 22, м. Обухів, 08700, тел.: (045) 725-05-61,
факс: (044) 520-96-97
E-mail: obyhiv.guditb@ukr.net

АКТ
№ 53

перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту

ТОВ «ФУДКОМ»

ідентифікаційний код юридичної особи 40982829
або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) □□□□□□□□□□,

01103, м. Київ, Печерський район, Залізничне шосе, будинок 57.

(місце знаходження, телефон)

Перевірено: Приміщення та територію ТОВ «ФУДКОМ» за адресою: Київська область, Київська область, Обухівський район, м. Українка, просп. Дніпровський, 15.

найменування об'єктів юридичної особи або фізичної особи - підприємця, їх місцезнаходження, телефони)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки: **Високий.**

Загальна інформація про проведення перевірки:

| Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки | Тип здійснюваної перевірки |
|---|---|
| Наказ від 02.04.2018 р. № 295, виданий ГУ ДСНС України у Київській області Посвідчення на перевірку від 07.04.2018 р. № 1833 | <input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова; |

Строк проведення перевірки

| Початок перевірки | | | | | Завершення перевірки | | | | |
|-------------------|--------|------|--------|---------|----------------------|--------|------|--------|---------|
| 16 | 04 | 2018 | 09 | 00 | 17 | 04 | 2018 | 16 | 00 |
| число | місяць | рік | години | хвилини | число | місяць | рік | години | хвилини |

Посадові особи, уповноважені здійснювати перевірку:

Головний інспектор Обухівського РС ГУ ДСНС України у Київській області майор служби цивільного захисту Мішина Наталя Вікторівна

Начальник групи запобігання НС 4-ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській області (м. Обухів) старший лейтенант служби цивільного захисту Іщенко В.В.

Особи, що беруть участь у заході:

Особи, які беруть участь у здійсненні заходу нагляду (контролю):

Головний інспектор Обухівського РС ГУ ДСНС України у Київській області майор служби цивільного захисту Мішина Наталя Вікторівна

Начальник групи запобігання НС 4-ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській області (м. Обухів) старший лейтенант служби цивільного захисту Іщенко В.В.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки):

- Керуючий магазином «Велика Кишеня» ТОВ «ФУДКОМ» Котелло Андрій Георгійович.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

| Планова | Позапланова |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> не було взагалі | <input type="checkbox"/> не було взагалі |
| була у період з 16.06.2014р. по 01.07.2014 р. Акт перевірки від 01.07.2014р. № 425 Розпорядчий документ від 01.07.2014 № 425 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/> |

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|---|---|-----|----|----|----|---|
| Частина I. Забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1.1 | Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки | ✓ | | | | пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ |
| 1.2 | На підприємстві створено СПБ | ✓ | | ✓ | | пункт 14 розділу II ППБУ |
| 1.3 | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ | ✓ | | | | пункт 12 розділу II ППБУ |
| 1.4 | Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожегам | ✓ | | | | пункти 17 - 19 розділу II ППБУ |
| 2. | У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки | | | ✓ | | пункт 9 розділу II ППБУ |
| 3. | Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму | ✓ | | | | пункт 11 розділу II ППБУ |
| 4. | Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | ✓ | | | | пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ |
| 5. | Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки | ✓ | | | | пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ |
| 6. | Забезпечено протипожежний стан утримання території | | | ✓ | | пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ |
| 7. | Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд | | ✓ | | | пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ |
| 8. | Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів | | ✓ | | | пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ |
| 9. Стан утримання інженерного обладнання | | | | | | |
| 9.1 | Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів | ✓ | | | | пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ |
| 9.2 | Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів | | | ✓ | | пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.3 | Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм | | ✓ | | | пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.4 | Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм | | | ✓ | | пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ |
| 9.5 | Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм | ✓ | | | | пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ |
| 10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку | | | | | | |
| 10.1 | Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого | ✓ | | | | пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|--|
| | пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів | | | | | |
| 10.2 | АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів | ✓ | | | | пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ |
| 11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання | | | | | | |
| 11.1 | Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог | | | ✓ | | пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ |
| 11.2 | Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм | | | ✓ | | пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ |
| 12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння | | | | | | |
| 13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів | | | | | | |
| 14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт | | | | | | |
| 14.1 | Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку | | | | ✓ | пункт 21 розділу II ППБУ |
| 14.2 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | | ✓ | пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ |
| 14.3 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | | ✓ | пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ |
| 14.4 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів | | | | ✓ | пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ |
| 14.5 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | | ✓ | пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ |
| 14.5.1 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів | | | | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.2 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів | | | | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.3 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів | | | | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.4 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів | | | | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.5 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.6 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів | | | | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7 |

| Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій | | | |
|---|---|---|--|
| 1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту | | | пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006 |
| 2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки | | | пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956 |
| 3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки | | | пункт 9 частини 1 статті 20 КЦЗУ, Порядок безпеки декларування об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956 |
| 4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання | ✓ | | пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ |
| 5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки | | | пункт 10 частини 1 статті 20, пункт 2 частини 1 статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245 |
| 6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту | | ✓ | пункт 2 частини 1 статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ |
| 7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії | ✓ | | пункт 3 частини 1 статті 20 КЦЗУ |
| 8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів | ✓ | | пункт 4 ч. 1 ст. 20 КЦЗУ, ч. 9 ст. 33 КЦЗУ |
| 9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням | | ✓ | пункт 5 частини 1 статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787 |
| 10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки | | ✓ | пункт 6 частини 1 статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування |
| 11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки | | ✓ | пункт 8 частини 1 статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444 |
| 12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту | | ✓ | пункт 11 частини 1 статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям в НС, ПКМУ N 444 |
| 13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання | | ✓ | пункт 12 частини 1 статті 20 та стаття 133 КЦЗУ |
| 14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту | | ✓ | стаття 32, пункти 15, 16 частини 1 статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253 |
| 15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | | ✓ | пункт 18 частини 1 статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац 6 пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308 |
| 16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність | | | | ✓ | стаття 53 КІЗУ |
| 17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах | | | | ✓ | пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах |

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- "НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) / об'єкта, що перевіряється;
- "НП" - перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) / об'єкті.

**ОПИС
виявлених порушень**

| № з/п | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено | | Детальний опис виявленого порушення |
|-----------------|--|--|---|
| | реквізити норми (пункт, стаття) | позначення нормативно-правового акта | |
| Загальні заходи | | | |
| 1. | пункт 2.3, глава 2, розділ 3 пункт 6.17. | Правил пожежної безпеки в Україні №1417 ДБН В.1.1-7-2016 | До розгляду не представлено сертифікат протипожежних дверей, що відділяють адміністративне приміщення та торговельний зал. |
| 2. | пункт 2.23, глава 2, розділ 3 пункт 8.8, розділ 8 | Правил пожежної безпеки в Україні № 1417. ДБН В.2.2-23:2009 | Ширину основних шляхів евакуації в торговельних залах не забезпечено не менше ніж 2.5 м |
| 3. | пункт 2.2 (2), глава 2, розділ 5. | Правил пожежної безпеки в Україні, №1417 | Протипожежний кран комплект № 1 захищено матеріальними цінностями. |
| 4. | пункт 2.23, 2.37, глава 2, розділ 3. | Правил пожежної безпеки в Україні, №1417 | Шляхи евакуації в адміністративному приміщенні захищено матеріальними цінностями. |
| 5. | пункт 2.3, глава 2, розділ 3 пункт 6.17. | Правил пожежної безпеки в Україні №1417 ДБН В.1.1-7-2016 | Приміщення прийому товару не відділено від торговельного залу протипожежними дверима. |
| 6. | пункт 1.12, глава 1, розділ 4 | Правил пожежної безпеки в Україні № 1417. | До розгляду не представлено акт щодо проведення схованих робіт електропроводки за підвісною стелею в приміщенні торговельного залу. |
| 7. | пункт 2.27, глава 2, розділ 3 пункт 7.2.10. | Правил пожежної безпеки в Україні №1417 ДБН В.1.1-7-2016 | Не забезпечено вільне відкривання дверей з середини без ключа евакуаційного виходу з торговельного залу. |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| 8. | пункт 2.23, глава 2, розділ 3 пункт 7.2.11. | Правил пожежної безпеки в Україні №1417 ДБН В.1.1-7-2016 | В адміністративному приміщенні двері які відкриваються в коридор на шляхах евакуації не обладнано пристроями для само зачинення. |
| 9. | пункт 2.3, глава 2, розділу 3, пункт 2.18, глава 2 розділу 4 пункт 7.11.1, пункт 7.11.16 | Правил пожежної безпеки в Україні №1417 ДБН В.2.5-67:2013 | В місцях перетину протипожежних перегородок між торговельним залом приміщенням прийому товару та адміністративним приміщенням повітропроводами системи вентиляції не влаштовано протипожежні нормально відкриті клапани. |
| Заходи техногенної безпеки | | | |
| 10. | пункт 8 Стаття 20 | Кодексу цивільного захисту України | Відповідальна особа за виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки не пройшла навчання на територіальних курсах цивільного захисту. |
| 11. | пункт 3.1 | Наказ МНС від 15.08.2007 № 557 | Не організовано навчання персоналу діям у разі виникнення аварійних ситуацій |
| 12. | пункт 4.3.5 | Наказ МНС від 15.08.2007р. №557 | Працюючий персонал не забезпечений засобами індивідуального захисту згідно норм. |

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

| N з/п | Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|--|-----|----|----|----|--|
| 1 | Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку | | ✓ | | | частина 4 статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 2 | Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено | ✓ | | | | частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 3 | Копію посвідчення на перевірку надано | ✓ | | | | частина 5 статті 7, абзаци 3 та 6 статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 4 | Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності) | ✓ | | | | частина 20 статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 5 | Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки | ✓ | | | | частина 1 статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

| N з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень |
|-------|--|
| | <i>Зауважень не має, зафіксовані порушення будуть використані в'їздовими актами.</i> |

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Головний інспектор Обухівського РС ГУ
ДСНС України у Київській області
майор служби цивільного захисту




Н.В. Мішина

Начальник групи запобігання НС 4-ДПРЗ
ГУ ДСНС України у Київській області
старший лейтенант служби цивільного захисту



В.В. Іщенко


Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:



(посада)



(підпис)




(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)


(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)


Примірник цього акта перевірки отримано « 12 » 04 20 18 року



(посада)



(підпис)



(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

**нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких
складено перелік питань щодо проведення перевірки**

| N з/п | Позначення нормативно-правового акта | Назва нормативно-правового акта | Затверджено | |
|-------|---|--|---|---|
| | | | вид нормативно-правового акта та назва органу | дата та номер нормативно-правового акта |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Закони України | | | |
| 1.1 | ЗУ N 877 | "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" | Закон України | від 05 квітня 2007 р. N 877-V |
| 1.2 | КЦЗУ | Кодекс цивільного захисту України | Кодекс | від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI |
| 1.3 | ЗУ N 2245 | "Про об'єкти підвищеної небезпеки" | Закон України | від 18 січня 2001 р. N 2245-III |
| 1.4 | ЗУ N 15/98 | "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" | Закон України | від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР |
| 2 | Постанови Кабінету Міністрів України | | | |
| 2.1 | ПКМУ N 956 | <u>Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 липня 2002 р. N 956 |
| 2.2 | ПКМУ N 306 | <u>Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | від 29 лютого 2012 р. N 306 |

| | | | | |
|------|-------------|---|--------------------------------------|--|
| | | <u>безпеки</u> | | |
| 2.3 | ПКМУ N 5 | <u>Типове положення про відомчу пожежну охорону</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | <u>від 09 січня 2014 р. N 5</u> |
| 2.4 | ПКМУ N 564 | <u>Порядок функціонування добровільної пожежної охорони</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | <u>від 17 липня 2013 р. N 564</u> |
| 2.5 | ПКМУ N 1788 | <u>Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | <u>від 16 листопада 2002 р. N 1788</u> |
| 2.6 | ПКМУ N 1200 | <u>Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | <u>від 19 серпня 2002 р. N 1200</u> |
| 2.7 | ПКМУ N 1214 | <u>Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | <u>від 04 серпня 2000 р. N 1214</u> |
| 2.8 | ПКМУ N 308 | <u>Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | <u>від 29 березня 2001 р. N 308</u> |
| 2.9 | ПКМУ N 443 | <u>Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | <u>від 26 червня 2013 р. N 443</u> |
| 2.10 | ПКМУ N 444 | <u>Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | <u>від 26 червня 2013 р. N 444</u> |
| 2.11 | ПКМУ N 787 | <u>Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | <u>від 09 жовтня 2013 р. N 787</u> |
| 2.12 | ПКМУ N 253 | <u>Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | <u>від 25 березня 2009 р. N 253</u> |
| 2.13 | ПКМУ N 11 | <u>Положення про єдину державну систему цивільного захисту</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | <u>від 09 січня 2014 р. N 11</u> |
| 2.14 | ПКМУ N 6 | <u>Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | <u>від 09 січня 2014 р. N 6</u> |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| 2.15 | ПКМУ N 729 | <u>Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | <u>від 02 жовтня 2013 р. N 729</u> |
| 2.16 | ПКМУ N 841 | <u>Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | <u>від 30 жовтня 2013 р. N 841</u> |
| 3 Інші нормативно-правові акти та нормативні документи | | | | |
| 3.1 | НАПБ Б.03.001-2004 | <u>Типові норми належності вогнегасників</u> | Наказ МНС України | <u>від 02 квітня 2004 р. N 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153</u> |
| 3.2 | ПТБУ | <u>Правила пожежної безпеки в Україні</u> | Наказ МВС України | <u>від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697</u> |
| 3.3 | Правила улаштування систем раннього виявлення | <u>Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення</u> | Наказ МНС України | <u>від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659</u> |
| 3.4 | Правила охорони життя людей на водних об'єктах | <u>Правила охорони життя людей на водних об'єктах України</u> | Наказ МНС України | <u>від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383</u> |
| 3.5 | ПТБ | <u>Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях</u> | Наказ МНС України | <u>від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273</u> |
| 3.6 | Методика прогнозування ХНО | <u>Методика прогнозування наслідків виліву (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті</u> | Наказ МНС, Мінагрополітик и, Мінекономіки, Мінекології | <u>від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517</u> |
| 3.7 | Методика спостережень | <u>Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки</u> | Наказ МНС України | <u>від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996</u> |
| 3.8 | Інструкція з тривалого зберігання | <u>Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту</u> | Наказ МНС України | <u>від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500</u> |
| 3.9 | Інструкція щодо утримання захисних споруд | <u>Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час</u> | Наказ МНС України | <u>від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054</u> |
| 3.10 | Правила надання технічних умов | <u>Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки</u> | Наказ Міністерства оборони України | <u>від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520</u> |
| 3.11 | План реагування | <u>План реагування на радіаційні аварії</u> | Наказ | <u>від 17 травня 2004 р. N</u> |

| | | | | | |
|------|----------------------|----------|---|--------------------------|---|
| | на радіаційні аварії | | | Держатомрегулювання, МНС | 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319 |
| 3.12 | ДБН 2002 | В.1.1-7- | Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва | Наказ України Держбуду | від 03 грудня 2002 р. N 88 |
| 3.13 | ДБН 2006 | В.1.2-4- | Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) | Наказ України Мінбуду | від 04 серпня 2006 р. N 274 |