



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
СКВИРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР
ІУ ДСНС УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

09000, м. Сквира вул. Богачевського, 11 тел.(04468) 5-12-46, факс (04468) 5-14-87

АКТ

"04" травня 2018 року

№47

складені за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

ДЕРЖАВНИЙ НАРЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СКВИРСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

Київська область, м. Сквира, вул. Незалежності, 141

Ідентифікаційний код юридичної особи – 02544684

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Перевірено: ДНЗ «Сквирське вище професійне училище», Київська область, м. Сквира, вул. Незалежності, 141.

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 19.03.2018 № 224, виданий ІУ ДСНС України у Київській області	<input type="checkbox"/> + планова; <input type="checkbox"/> позапланова
Посвідчення на перевірку від 19.03.2018 №31682	

Строк проведення перевірки

Початок перевірки		Закрешення перевірки		
число	місяць	рік	години	хвилини
18	04	2018	10	00
18	04	2018	17	00

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Сквирський РС ІУ ДСНС України у Київській області:

Головний інспектор Сквирського РС ІУ ДСНС України у Київській області підполковник служби цивільного захисту Дмитренко О.О.

ДНЗ «Сквирське вище професійне училище»:
Директор Пасічник Олександр Сергійович

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
- була у період з _____ по _____ р	+ була у період з 22.11.2017 по 23.11.2017
Акт перевірки від _____ № _____	Акт перевірки від 23.11.2017 № 77
Розпорядчий документ від _____ № _____	Розпорядчий документ від 21.07.2017 № 38
виконаний, не виконаний	виконаний, не виконаний +

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірок

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НН	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Нааяність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	+				пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБ
1.2	На підприємстві створено СІБ		+			пункт 14 розділу II ППБ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону		+			пункт 12 розділу II ППБ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17 - 19 розділу II ППБ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки		+			пункт 9 розділу II ППБ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму		+			пункт 11 розділу II ППБ
4.	Нааяність декларації відповідності матеріально-технічної бази об'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки		+			пункти 2, 4, 5 статті 57 КІЗ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки		+			пункти 15, 16, 20 розділу II ППБ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території		+			пункти 1.1 - 1.21 глави I розділу III ППБ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		+			пункти 2.1 - 2.22 глави II розділу III ППБ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		+			пункти 2.23 - 2.37 глави II розділу III ППБ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1 - 1.24 глави I розділу IV ППБ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів		+			пункти 2.1 - 2.18 глави II розділу IV ППБ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм		+			пункти 2.18 - 2.27 глави II розділу IV ППБ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм		+			пункти 4.1 - 4.4 глави IV розділу IV ППБ
9.5	Системи каналізації та сміттєвиділення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм		+			пункти 3.1 - 3.5 глави III розділу IV ППБ
10. Нааяність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожегоасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централизованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			пункти 1.1 - 1.6 глави I розділу V ППБ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+			пункт 1.4 глави I розділу V ППБ
11. Нааяність та утримання систем протипожежного водопостачання						

11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог					пункт 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ПЗБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопону, кількість впадів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожегогасіння та кількості струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм					пункт 2.2 глави 2 розділу V ПЗБУ
12	Нааявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожегогасіння					пункт 7 розділу I, пункти 3.1, 3.26 глави 3 розділу V ПЗБУ, статті 61 - 63 КЗЗУ
13	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грubin кормів					пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення будівельно-монтажних робіт					розділ VII ПЗБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку					пункт 21 розділу II ПЗБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів					пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ПЗБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів					пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ПЗБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів					пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ПЗБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів					пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ПЗБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів					пункт 2 частини першої статті 67 КЗЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів					пункт 2 частини першої статті 67 КЗЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів					пункт 2 частини першої статті 67 КЗЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпеки евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів					пункт 2 частини першої статті 67 КЗЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів					пункт 2 частини першої статті 67 КЗЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів					пункт 2 частини першої статті 67 КЗЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій			
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать до об'єктів цивільного захисту	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать до об'єктів цивільного захисту	+
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956	+
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки	пункт 9 частини першої статті 20 КІЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956	пункт 9 частини першої статті 20 КІЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956	+
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ	+
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КІЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КІЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245	+
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту	пункт 2 частини першої статті 20 КІЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ	пункт 2 частини першої статті 20 КІЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ	+
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	пункт 3 частини першої статті 20 КІЗУ	пункт 3 частини першої статті 20 КІЗУ	+
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів	пункт 4 частини першої статті 20 КІЗУ, частина 9 статті 33 КІЗУ	пункт 4 частини першої статті 20 КІЗУ, частина 9 статті 33 КІЗУ	+
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КІЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КІЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787	+
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки	пункт 6 частини першої статті 20 КІЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування	пункт 6 частини першої статті 20 КІЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування	+
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	пункт 8 частини першої статті 20 КІЗУ, стаття 40 КІЗУ, ПКМУ N	пункт 8 частини першої статті 20 КІЗУ, стаття 40 КІЗУ, ПКМУ N	+

№ 3/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	Детальний опис виявленого порушення
	п. 1.1 глава I розділ V	НАПБ А.01.001-2014	Не проведено ремонт автоматичної пожежної сигналізації гуртожитку та навчальних корпусів	
2.	п. 2.1 глава 2. розділ V	НАПБ А.01.001-2014	Не відремонтовано пожежне водопомпне гуртожитку	Приміщення зерноскладів, котельні та гаражів не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією
3.	п. 1.2 глава I розділ V	НАПБ А.01.001-2014	Не встановлено захист будівель навчального закладу від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів.	Не виконано перевірку наявних приладів захисту
4.	п. 1.21 глава I розділ IV	НАПБ А.01.001-2014		
5.	п. 1.21 глава I розділ V	НАПБ А.01.001-2014		

Виявлених порушень

ОПИС

- «Так» – так, виконано, отримано, відповідає, присутнє;
 «Ні» – ні, не виконано, не отримано, не відповідає, відсутнє;
 «НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
 «НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/об'єкті.

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	пункт 11 частини першої статті 20 КІЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444	+							
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КІЗУ	+							
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КІЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253	+							
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	пункт 18 частини першої статті 20 КІЗУ, стаття 98 КІЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання резервів матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308								
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечення їх протидії	стаття 53 КІЗУ	+							
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах	+							

IV			Будівель навчального закладу від прямих поглядів, блискавки та вторинних її проявів.
6.	п.2.5 глава 2 розділ III	НАПБ А.01.001-2014	Дерев'яні конструкції будівель навчального закладу не підлягають вогнезахисному оброблянню.
7.	п.1.6 глава 1 розділ IV	НАПБ А.01.001-2014	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів будівель закладу не виконано за допомогою опресування, паяння або затискачів.
8.	п.10 п.2.1 глава 2 розділ V	НАПБ А.01.001-2014	Відсутні нормативні показники пожежного гідранта, пожежного водоміша та водонапірної вежі.
9.	п.1.1, п.2.1, глава 2 розділ V	НАПБ А.01.001-2014	Водонапірну башту не обладнано пристроєм для відбору води пожежно-ритувальною технікою.
10.	п.3.11, глава 3 розділ V	НАПБ А.01.001-2014	Навні пожежні шити не укомплектовані згідно норм.
11.	п.2.31 глава 2 розділ III	НАПБ А.01.001-2014	Сходові кіттки, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням
12.	п.2.17 глава 2 розділ III	НАПБ А.01.001-2014	На шляхах евакуації навчальних корпусів та гуртожитку обличовані стіни виконано з вищою пожежною небезпечкою.
13.	п.2.22 глава 2 розділ III	НАПБ А.01.001-2014	На фасадах будівлі відсутній адресний вказівник освітлювальний у темний час доби
14.	п.2.23 глава 2 розділ III	НАПБ А.01.001-2014	Двері, які ведуть із коридорів на сходові кіттки гуртожитку та навчального корпусу не обладнані пристроями для самозачинення та уцільнення в притулах.
15.	п.1.3 глава 1 розділ VI	НАПБ А.01.001-2014	Черговий персонал не забезпечити фільтруючими пристроями для само рятівання під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість дітей та окремо для обслуговуючого персоналу.
16.	п.2.1 глава 2 розділ V	НАПБ А.01.001-2014	Будівлі навчального господарства не забезпечені запасом води для зовнішнього пожежотасіння.
17.	п.2.37, глава 2 розділ III	НАПБ А.01.001-2014	У дверях гуртожитку та актовому залі встановлено скло, яке дає скалки при руйнуванні.
18.	п.1.18 глава 1 розділ IV	НАПБ А.01.001-2014	Світильники з лампами розжарювання зєрноскладу та свінарника не обладнані плафонами з захисним цупливим склом (ковпаками).
19.	п.2.34, глава 2 розділ III	НАПБ А.01.001-2014	На випадок відключення електроенергії на кожного працівника, який чергує не придано електричні ліхтари.
20.	п.1.15, глава 1, розділ III	НАПБ А.01.001-2014	При в'їзді на територію навчального господарства та училища відсутні схеми території, в якій слід вказати розміщення будівель, пожежних водоміша та гідрантів.
21.	п.1.7, глава 1 розділ IV	НАПБ А.01.001-2014	Відгалужувальні та з'єднувальні короби електророзводки в приміщенні електрощитової гуртожитку та ватової навчального господарства не закриті кришками з негорючих матеріалів
22.	ст.11 дол.1	Постанова КМУ від 23.10.2013р. № 819	Провести навчання керівного складу та посадових осіб (фахівців), які виконують обов'язки пов'язані із забезпеченням пожежної та техногенної безпеки в НМЦ ЦЗ та БЖД.

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення за діями (бездіяльності) посадових осіб, уповноважених

на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	✓				частина 4 статті 5 ЗВ від 05.04.2007 № 877
2	Повідомлення на проведення перевірки та службові повідомлення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина 5 статті 7, стаття 10 ЗВ від 05.04.2007 № 877
3	Копію повідомлення на перевірку надано	✓				частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗВ від 05.04.2007 № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина 12 статті 4 ЗВ від 05.04.2007 № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У повідомленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки				✓	частина 1 статті 6 ЗВ від 05.04.2007 № 877

Повідомлення, зауваження або заперечення щодо проведення перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис повнень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Головний інспектор СквиРСЬКОГО РС
ГП ДСНС України у Київській області
підполковник служби цивільного захисту

О.О. Дмитренко

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Директор ДНЗ «СквиРСЬКЕ вище професійне училище»

Директор ДНЗ «СквиРСЬКЕ вище професійне училище»

Примірник цього акта перевірки отримано « 17 травня 2018 року »

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відносно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№/п	Позачесний нормативно-правового акта	1	2	3		4
				Назва нормативно-правового акта	Дата та номер нормативно-правового акта	
1						
1.1	ЗУ N 877	Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V		
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI		
1.3	ЗУ N 2245	Про об'єкти підвищеної небезпечності	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III		
1.4	ЗУ N 15/98	Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР		
2						
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ліцензії та об'єкти підвищеної небезпечності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956		
2.2	ПКМУ N 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від проведення господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері технічної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306		
2.3	ПКМУ N 5	Лінове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5		
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564		
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпечності, включючи пожежо-вибухо-обезпечення об'єктів та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788		
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань спеціалізованих служб цивільного захисту засобами цивільного захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200		
2.7	ПКМУ N 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214		
2.8	ПКМУ N 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. N 308		
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443		
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення шляхом надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444		
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787		
2.12	ПКМУ N 253	Порядок використання споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253		
2.13	ПКМУ N 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11		
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, просекуюванню яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6		
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки працівників цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729		
2.16	ПКМУ N 841	Порядок проведення аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841		
3						
3.1	НАПЗ Б.03.001-2004	Типові норми належності вогнетривкості	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. N 151, зареєстрований у Міністерстві внутрішніх справ України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153		

3.2	ДІПБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	зареєстрований у Міністерстві України 05 березня 2015 р. за N 252/26697	від 30 грудня 2014 р. N 1417
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення та експлуатації та технічного виявлення	Правила улаштування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	зареєстрований у Міністерстві України 05 липня 2006 р. за N 785/12659	від 15 травня 2006 р. N 288
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	зареєстрований у Міністерстві України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273	від 15 серпня 2007 р. N 557
3.5	Закон	Правила технічної безпеки в сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на безпечних територіях	Наказ МНС України	зареєстрований у Міністерстві України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517	від 06 серпня 2002 р. N 186
3.6	Методика прогнозування наслідків вибуху (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Методика прогнозування наслідків вибуху (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінатомполітики, Мінекономіки, Мінколотії	зареєстрований у Міністерстві України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996	від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Міністерстві України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.7	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	зареєстрований у Міністерстві України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996	від 06 серпня 2002 р. N 186
3.8	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	зареєстрований у Міністерстві України 04 березня 2003 р. за N 179/7500	від 16 грудня 2002 р. N 339
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	зареєстрований у Міністерстві України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054	від 9 жовтня 2006 р. N 653
3.10	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та технологічної безпеки	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та технологічної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	зареєстрований у Міністерстві України 22 листопада 2013 р. за N 11988/24520	від 14 листопада 2013 р. N 771
3.11	План реагування на ратаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	зареєстрований у Міністерстві України 10 червня 2004 р. за N 720/9319	від 17 травня 2004 р. N 87/211
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. N 88	від 03 грудня 2002 р. N 88
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. N 274	від 04 серпня 2006 р. N 274
3.14	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінатомполітики, МНС	зареєстрований у Міністерстві України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580	від 04 грудня 2006 р. N 730/770